CTI 华测检测

181121341738

检 测 报 告

报告编号 A2230238580141001 第 1 页 共 4 页

委托单位 绍兴市再生能源发展有限公司

受检单位 绍兴市再生能源发展有限公司

受检单位地址 绍兴市柯桥区马鞍镇滨海工业区循环生态产业园

样品类型 固体废物

检测用途 定期检测

杭 州 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

No.479673EEE6

报 告 说 明

1. 本报告无杭州华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果只代表检测时污染物排放状况，现场运行设备设施参数由客户提供。
4. 排放标准限值由客户提供；分析方法、频次与排放标准不一致时，检测结果做参考使用。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经杭州华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
9. 检测结果低于方法检出限时，以“ND”表示。

杭州华测检测技术有限公司
联系地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号 1 幢 105 室、280 室
邮政编码：310000
检测委托受理电话：0571-28029778
报告质量投诉电话：0571-28026668

编 制：

审 核：

签 发：

签发人姓名：吴万秀

签 发 日 期：2023/10/27

检 测 结 果

报告编号 A2230238580141001

表 1：

样品信息：				
样品类型	固体废物			
采样点名称	1#炉炉渣取样点	样品状态	固态、微刺激性气味、灰色	
采样时间	2023-10-17	检测日期	2023-10-18~2023-10-19	
采样方式	简单随机			
检测结果：				
检测项目	样品编号	结果	中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标	单位
热灼减率	HZP91406001	ND	≤5	%

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2 %	粗称天平 UTP-313 干燥箱 DHG-9070(A) 可程式箱式电阻炉 SX2-10-12NP

检 测 结 果

附：采样点位图



报告结束