CTI 华测检测

181121341738

检 测 报 告

报告编号 A2230238580154004 第 1 页 共 7 页

委托单位 绍兴市再生能源发展有限公司

受检单位 绍兴市再生能源发展有限公司

受检单位地址 绍兴市柯桥区马鞍镇滨海工业区循环生态产业园

样品类型 废水

检测用途 定期检测

杭州华测检测技术有限公司

No.4796738A65

报 告 说 明

1. 本报告无杭州华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果只代表检测时污染物排放状况，现场运行设备设施参数由客户提供。
4. 排放标准限值由客户提供；分析方法、频次与排放标准不一致时，检测结果做参考使用。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经杭州华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
9. 检测结果低于方法检出限时，以“ND”表示。

杭州华测检测技术有限公司
联系地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号 1 幢 105 室、280 室
邮政编码：310000
检测委托受理电话：0571-28029778
报告质量投诉电话：0571-28026668

编 制：

审 核：

签 发：

签发人姓名：吴万秀

签 发 日 期：2023/11/15

检 测 结 果

表 1：

样品信息：				
样品类型	废水			
采样点名称	飞灰填埋场一期渗滤液导排口	样品状态	无色、无异味、透明、无浮油	
采样方式	瞬时			
采样日期	2023-10-30	检测日期	2023-10-30~2023-11-07	
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HZPA1732049	pH 值		9.3	无量纲
HZPA1732055	悬浮物		ND	mg/L
HZPA1732052	总氮		288	mg/L
	氨氮		103	mg/L
	总磷		0.01	mg/L
	化学需氧量 [1]		651	mg/L
HZPA1732051	五日生化需氧量		75.8	mg/L
HZPA1732053	氟化物		0.28	mg/L
HZPA1732057	氰化物		ND	mg/L
HZPA1732050	碱度	重碳酸盐碱度（以碳酸钙计）	0.00	mg/L
		总碱度（以碳酸钙计）	292	mg/L
		碳酸盐碱度（以碳酸钙计）	292	mg/L
HZPA1732058	总有机碳*		158	mg/L
HZPA1732056	铜		ND	mg/L
	锌		0.022	mg/L
	钡		5.84	mg/L

检 测 结 果

表 2：

样品信息：			
样品类型	废水		
采样点名称	飞灰填埋场二期渗滤液导排口	样品状态	无色、无异味、透明、无浮油
采样方式	瞬时		
采样日期	2023-10-30	检测日期	2023-10-30~2023-11-07
检测结果：			

样品编号	检测项目	结果	单位
HZPA1732059	pH 值	9.6	无量纲
HZPA1732063	悬浮物	ND	mg/L
HZPA1732061	总氮	7.86×10^{3}	mg/L
	氨氮	110	mg/L
	总磷	0.33	mg/L
	化学需氧量 [2]	8.04×10^{3}	mg/L
HZPA1732060	五日生化需氧量	989	mg/L
HZPA1732062	氟化物	0.34	mg/L
HZPA1732065	氰化物	ND	mg/L
HZPA1732066	总有机碳*	206	mg/L
HZPA1732064	铜	ND	mg/L
	锌	ND	mg/L
	钡	3.92	mg/L

注：“*”表示该项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至上海华测品标检测技术有限公司，在资质范围内，CMA 证书编号为 210900341277。

检 测 结 果

表 3：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	多参数分析仪 DZB-712F
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	电子天平 BT125D 干燥箱 DHG-9203A
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外分光光度计 TU-1810PC
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外分光光度计 TU-1810PC
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外分光光度计 TU-1810PC
	化学需氧量 [1]	高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 70-2001	30 mg/L	高氯 COD 消解仪 SEHCL-100 连续数字滴定仪 Titrette 50ml
	化学需氧量 [2]	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	连续数字滴定仪 Titrette 50ml
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5 ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 LRH-250 台式溶解氧测量仪 4010-1W
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L	PH 酸度计 PHSJ-4A
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2	0.004 mg/L	紫外分光光度计 TU-1810PC
	碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2006 年） 第三篇 第一章 十二（一）	/	数字瓶口滴定器 Titrette 50ml，标准，4760161

检 测 结 果

接上页：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	总有机碳*	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L	总有机碳分析仪 multiN/C 3100
	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04 mg/L	电感耦合等离子体 光谱仪（ICP） Optima8300
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009 mg/L	电感耦合等离子体 光谱仪（ICP） Optima8300
	钡	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.01 mg/L	电感耦合等离子体 光谱仪（ICP） Optima8300

检 测 结 果

附：采样点位图



报告结束